

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CORONEL FREITAS

Projeto: PASSARELA PARA PEDESTRES

Local: RUA CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
OBRA: PASSARELA PARA PEDESTRES
LOCAL: RUA CEARÁ

MEMORIAL DESCRITIVO PASSARELA PARA PEDESTRES

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução de uma passarela metálica, sendo construída na Rua Iguaçu, com área de 48,45m².

1.0 LIMPEZA

Será feita uma roçada e limpeza parcial do terreno, somente eliminando árvores e arbustos necessários para execução da obra. Deverão ser observados os níveis da obra e todas as árvores que não forem atingidas pela obra deverão ser mantidas, ou consultado o profissional responsável pelo projeto antes da sua remoção.

Também será executado aterro em camadas compactadas a cada 20cm com material isento de matéria orgânica até as cotas necessárias para execução do projeto.

2.0 PLACA DA OBRA

A placa dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos.

3.0 LOCAÇÃO DA OBRA

O quadro de marcação será executado com guias de cedrinho 2,5x15cm, fixadas em escoras de eucalipto, enterrado em 50cm no solo e espaçados em 1,8m. As cotas deverão ser marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro em conformidade à obra já existente, baldrame. Após o término deste serviço o responsável será comunicado para que possa fazer as devidas verificações.

4.0 ESCAVAÇÕES

Serão feitas as escavações necessárias para execução da fundação, até a cota ideal de resistência do solo. Nos aterros deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

5.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

A empresa executora da obra, fica responsável pelo desenvolvimento do projeto estrutural, devendo apresentá-lo para arquivo na Prefeitura Municipal, antes do início da obra, sendo isto um condicionante para o pagamento da primeira parcela da obra. Estes projetos deverão estar de acordo com as normas vigentes.

Foram considerados com lastro de concreto magro de 5cm os seguintes elementos:
Blocos de fundação

- 200x150cm x 2 unidades x 5 cm – 0,30m³;

Para efeitos de cálculo de quantitativos, foram consideradas as seguintes estruturas:

- 2 blocos de fundação com volume de 6,0m³ cada – 12,00m³;
- 2 escadarias com volume de 0,5m³ cada – 1,0m³;

6.0 PASSARELAS.

A estrutura da passarela metálica, será executada em aço estrutural, sendo que estes devem resistir as solicitações de esforços das cargas geradas por sua utilização.

Nos blocos de fundação será concretado os chumbadores para a fixação da estrutura principal, recomenda-se que este tenha gabarito metálico, para melhorar a ancoragem e manter os parafusos em sua posição, nas cabeças dos blocos, onde será apoiada a estrutura principal, será dotado de uma chapa metálica, de 50x150cm, para uma melhor distribuição de esforços.

As laterais serão protegidas com telas soldadas aramadas de aço, fixadas por fora da estrutura treliçada, tendo duas linhas de ferro chato soldadas entre esta e a estrutura para garantir a plena fixação desta na estrutura e evitar riscos de acidentes.

O piso da passarela será com chapa de piso expandido antiderrapante de 1/8", fixada na estrutura lateral e inferior, de modo a garantir sua estabilidade.

Nas escadas de concreto será dotada de corrimão metálico de ferro redondo de 1 1/2", com três barras em cada uma, tendo o cuidado de não terminarem em gancho.

ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.

- a) Estrutura: Chapas de aço carbono (A-36) de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural, conforme certificado de usina. As espessuras de chapas a serem utilizadas serão de acordo com o projeto básico desenvolvido pela empresa de acordo com as normas aplicáveis e de forma a garantirem a integridade estrutural destas passarelas.
- b) Soldas: internas e externas, qualificadas na norma AWS A 5.18, para processo semi-automático (Solda MIG), e na norma AWS A 5.1 para processo manual (Solda Eletrodo), utilizando arames sólidos e cobreados.
- c) Pintura Externa: tintas especiais Anticorrosivas de alta proteção contra corrosão, totalizando em média 85 a 110 micrômetros de espessura seca, sendo:
 - Preparação de Superfície: jateamento abrasivo ao metal quase branco, padrão SA 2 1/2, conforme norma SIS 055900-1967
 - Fundo 1: uma demão totalizando em média de 25 a 30 micrômetros de espessura seca de tinta Epoxy Shop Primer na cor vermelha
 - Fundo 2: uma demão de tinta Primer Alquídic totalizando em média de 30 a 40 micrômetros de espessura seca, na cor vermelho.
 - Acabamento: uma demão de tinta Acabamento de Alquídic, totalizando em média de 30 a 40 micrômetros de espessura seca, na cor branca brilhante.

Toda a estrutura, deverá receber tratamento anticorrosivo.

A empresa executora da obra, fica responsável pela apresentação do projeto da estrutura metálica para arquivo na Prefeitura Municipal antes do início da obra, sendo isto um condicionante para o pagamento da primeira parcela da obra. Estes projetos deverão estar de acordo com as normas vigentes.

7.0 PINTURA

Considerações gerais:

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o revestimento através de demãos sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.

Tintas utilizadas:

Pinturas anticorrosivas e epoxi.

8.0 LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira.

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O proprietário da obra será responsável pela fixação da placa do Responsável Técnico pelo projeto.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança da obra .

Coronel Freitas, junho de 2018.

Luis Carlos Oss

Eng. Civil – PMCF
CREA/SC 053.939-7